Pavimento: TERREO
PAREDE PAR3
Esc: 1:50



Pavimento: TERREO
PAREDE PAR4
Esc: 1:50



Pavimento: TERREO
PAREDE PAR5
Esc: 1:50



Pavimento: TERREO
PAREDE PAR6
Esc: 1:50



Pavimento: TERREO
PAREDE PAR7
Esc: 1:50



Pavimento: TERREO
PAREDE PAR8
Esc: 1:50



Pavimento: TERREO
PAREDE PAR9
Esc: 1:50



Pavimento: TERREO
PAREDE PAR10
Esc: 1:50



Pavimento: TERREO
PAREDE PAR11
Esc: 1:50



Legenda	
	Inteiro (14x39x19)
	Meio bloco (14x19x19)
	Contrafiamento "L" (14x34x19)
	Contrafiamento "T" (14x54x19)
	Canaleta (14x39x19)
	Meio Canaleta J Alto (14x19x29x19)
	Pastilha (14x04x19)
	Pastilha (14x09x19)

Notas

1. Utilizar blocos de concretode espessura 14cm e modulação de 40cm
2. Utilizar blocos de furos verticais, de 4MPa
3. Utilizar graute usinado ou industrializado, 25 MPa, para preencher pontos verticais e blocos calha. Caso seja rodado em obra, utilizar traço fornecido pelo departamento de qualidade e fazer acompanhamento tecnológico
4. Ajustar marcação de portas para vão necessário para instalação do kit-porta comprado
5. VERIFICAR ARMAÇÕES DE PONTOS DE GRAUTE, VERGAS, CONTRAVERGAS E RESPALDO NAS ELEVAÇÕES DE PAREDES
6. Verificar armações de vigas no projeto de ESTRUTURA
7. Demais paredes que não constam neste projeto, não tem função estrutural. Podem ser construídas com blocos cerâmicos de vedação, blocos vazados de concreto ou outra alternativa. Amarrá-las às paredes estruturais com tela ou barra (pontas de barras 5.0, 6.3 ou 8.0mm)
8. Preencher juntas horizontais de mais de 10cm nas elevações com pastilhas 9cm
9. Preencher espaços na modulação de linhas de blocos calha com blocos calha inteiros ou recortados

PROPRIETÁRIA

VCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

VCA Construtora LTDA – ME

LOCALIZAÇÃO

ESTRADA VELHA DA BARRA, L-70, S/N FAZENDA REDENÇÃO BAIRRO UNIVERSIDADE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

DOCUMENTO

DONORN-ALV-2Q12APPCDTERR-PE-02-R00

DU BEM RESIDENCIAL
ALVENARIA ESTRUTURAL
BLOCO 2Q 12AP PcD - TÉRREO
ELEVAÇÃO PAR3 A PAR11

Nº DA FOLHA	REVISÃO	DATA	ESCALA
02/09	00	JUNHO/2024	INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PEDRO DURVAL RIZZO ARAÚJO
ENG. CIVIL
CREA 92.101D-BA

REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	DESENHO	PROJETO	APROVAÇÃO
00	EMISSÃO INICIAL	10/06/2024	R. FLOQUET	R. FLOQUET	

FORMATO: A1 - 84.10 cm X 59.40 cm